



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ  
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68  
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

«16» мая 2022 г., 10 час. 30 мин. № 41-002-2022/0099ак  
(дата и время составления акта)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85  
(место составления акта)

### **Акт плановой выездной проверки** (плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 41-002-2022/0099рс от «26» апреля 2022 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 41220061000200870501**

**2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного пожарного надзора № 006**

**3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Журовым Глебом Глебовичем**

**4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты: инженер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю капитан внутренней службы Илья Леонидович Дементьев.**

**5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 18 общеразвивающего вида"**

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, 9.**

**7. Контролируемые лица: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 общеразвивающего вида", здания, территория (ОГРН 1024101018468, ИНН: 4100018249) по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, 9.**

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «11» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «11» мая 2022 г., 10 час. 30 мин.

с «16» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «16» мая 2022 г., 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

«02» рабочих дня, «01» часа «00» минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

1) осмотр:



с «11» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «11» мая 2022 г., 10 час. 30 мин.  
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, 9.

**по результатам которого составлен:**

**- Протокол осмотра:**

**2) истребование документов:**

с «11» мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по «11» мая 2022 г., 10 час. 30 мин.  
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Первомайская, 9.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

**10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:**

1. технический паспорт на здание с поэтажной экспликацией и обозначением на ней наименований помещений;
2. правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка);
3. договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе договоры лизинга;
4. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
5. проектная документация на здание (архитектурная часть, разделы «Система водоснабжения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «Противодымная вентиляция»);
6. организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности (ПТМ, удостоверение ПТМ, инструкции о мерах ПБ, журнал учета инструктажей и др);
7. декларация пожарной безопасности;
8. проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
9. договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;
10. акты (протоколы) проверок работоспособности источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;
11. проектная документация по огнезащитной обработке строительных конструкций объекта с приложением паспортов и сертификатов на огнезащитные составы; протоколы проведения огнезащитной обработки строительных конструкций; акты (протоколы) проверок качества огнезащитного состава; проект на огнезащиту;
12. протоколы (акты) испытания наружных пожарных лестниц (при наличии);
13. акты по очистке вентиляции от горючих отходов;
14. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
15. заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аттестованным в установленном порядке специалистом (экспертом) в области пожарной безопасности (при наличии).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).



**11. По результатам выездной проверки: нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.**

**12. К настоящему акту прилагаются:**

1) Протокол осмотра от 11.05.2022 года;

2) Проверочный лист от 11.05.2022 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор  
г. Петропавловск-Камчатского  
по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы  
Журов Г.Г.



Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору,  
лейтенант внутренней службы Журов Г.Г.  
тел.: (4152) 30-10-67, E-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

*заказующий* *С.Б. Кривонога О.С.* *16.05.2022*

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR кода.



Заместитель начальника отдела -  
начальник ОНД и ПР ОНД и ПР  
по г. Петропавловск-Камчатскому  
майор внутренней службы  
Е.Ю. Гриднев

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)